

W toku prowadzonego postępowania wpłynęło zapytanie:

1. Czy Zamawiający, w przypadku, o którym mowa w pkt. III. 2. SIWZ, zapewni warunki do tankowania paliw poza stacją paliw Dostawcy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie: przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych (dalej: "*Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych*") oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dalej: "*Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej*")?

2. Czy tankowanie, o którym mowa w pkt. III. 2. SIWZ dotyczy tankowania pojazdów czy też zbiorników naziemnych lub maszyn niemobilnych oraz czy Zamawiający dysponuje takim zbiornikiem, odpowiadającym powszechnie obowiązującym przepisom?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania 1 i 2:

3. Czy Zamawiający dopuści ofertę, zgodnie z którą przedmiotem zamówienia będzie sukcesywna sprzedaż paliw w postaci świadczeń częściowych sprzedaży z paliw z tankowaniem na stacji paliw Dostawcy, bez możliwości dowożenia przez Dostawcę paliw w ciągu 5 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zważywszy że tankowanie pojazdów poza stacjami i bazami paliw płynnych jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Wskazuję, iż zgodnie z § 14. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, *przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych odbywa się wyłącznie na terenie bazy paliw płynnych, stacji paliw płynnych, bazy gazu płynnego, rozlewni gazu płynnego oraz samodzielnej stacji gazu płynnego*. Ponadto, zgodnie z § 4. 1. pkt 20) Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, *w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu*.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pkt III. 2. SIWZ stanowi rażące naruszenie warunków koncesji i narazi oferenta na ryzyko cofnięcia koncesji przez Prezesa URE oraz odpowiedzialność wykroczeniową.

Wobec powyższego czy Zamawiający zmieni pkt. III. 2. SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz par. 3 ust. 2) umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) w sposób dostosowujący przedmiot zamówienia oraz umowę do przepisów powszechnie obowiązujących?

Zamawiający informuje, że wykreśla z treści SIWZ zapis:

„W przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zgłosi zapotrzebowanie tankowania pojazdów pracujących poza miastem Pisz, w obrębie gminy Pisz, Dostawca zobowiązuje się do dowozu paliwa we wskazane przez Zamawiającego miejsce (bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego) – do 5 godzin od pisemnego zgłoszenia.”

Sporządził: Monika Krawczyńska


DYREKTOR
Leszek Jerzy Leniec