

Pisz, dnia 29 listopada 2021 r.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
**ul. Tęczowa 2,**  
**12-200 Pisz**

3/ZP/2021

### **INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „**Cykliczne dostawy polielektrolitów do odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków w Pisz – na zadanie nr 1** dostawa polielektrolitu w postaci proszku do odwadniania osadu nadmiernego po procesie ATSO za pomocą prasy filtracyjnej EMU: min. 15% s.m.”

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/DN/2021 Dyrektora PWiK Sp. z o.o. w sprawie uregulowania zasad funkcjonowania zamówień w PWiK Sp. z o.o. w Pisz z dnia 8 marca 2021r., zwanego dalej „Regulaminem”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „**Cykliczne dostawy polielektrolitów do odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków w Pisz**”- zadanie nr 1, w którym zostały złożone trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia	Cena jednostkowa brutto za 1 kg
1	KORONA JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa	128 412,00 zł	14,27 zł
2	BRENTAG POLSKA Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle	146 566,80 zł	16,29 zł
3	ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa	160 560,00 zł	17,84 zł

Na podstawie §67 Regulaminu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez **KORONA JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa**, za maksymalną łączną cenę **128 412,00 zł brutto** za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ oraz według kryteriów przyjętych w SWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa prowadzone postępowanie jako najkorzystniejsza złożona oferta.

**ZATWIERDZAM:**  
**DYREKTOR**  
**Leszek Jerzy Leniec**

/Pisz, dnia 29 listopada 2021 r./

3/ZP/2021

**Zestawienie złożonych ofert wraz z wyliczeniem liczby punktów**  
**"Cykliczne dostawy polielektrolitów do odwadniania osadów dla Oczyszczalni ścieków w Piszcu"**

Nr oferty	Nazwa, adres oferenta	ILOŚĆ PUNKTÓW									
		ZADANIE I - PROSZEK					ZADANIE II - EMULSJA				
		CENA [ZŁ]	PUNKTY	UWODNIENIE [%]	PUNKTY	RAZEM PUNKTY	CENA [ZŁ]	PUNKTY	UWODNIENIE [%]	PUNKTY	RAZEM PUNKTY
1	KORONA JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa	14,27	80,00	83,82	19,64	<b>99,64</b>	10,52	80,00	93,18	19,93	<b>99,93</b>
2	BRENNTAG Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle	16,29	70,08	83,51	19,72	89,80	11,49	73,25	93,41	19,88	93,13
3	ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa	17,84	63,99	82,33	20,00	83,99	11,93	70,54	92,87	20,00	90,54

3/ZP/2021

## Zestawienie średniej wartości wyników oznaczeń suchej pozostałości i zawartości wody w osadach ściekowych

## Zadanie nr 1 - proszek (prasa filtracyjna)

Nazwa firmy	Data badania	Nr próby	Sucha pozostałość	Zawartość wody
			[%]	
KORONA JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa	19.11.2021	1	15,83	84,17
		2	16,79	83,21
		3	15,91	84,09
Wartość średnia			16,18	83,82
BRENNTAG Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn- Kozle	23.11.2021	1	15,56	84,44
		2	16,81	83,19
		3	17,10	82,90
Wartość średnia			16,49	83,51
ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o. o. ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa	16.11.2021	1	17,50	82,50
		2	17,69	82,31
		3	17,81	82,19
Wartość średnia			17,67	82,33

## Zadanie nr 2 - emulsja (stół zagęszczający)

Nazwa firmy	Data badania	Nr próby	Sucha pozostałość	Zawartość wody
			[%]	
KORONA JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa	19.11.2021	1	7,28	92,72
		2	6,49	93,51
		3	6,68	93,32
Wartość średnia			6,82	93,18
BRENNTAG Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn- Kozle	23.11.2021	1	6,44	93,56
		2	6,82	93,18
		3	6,52	93,48
Wartość średnia			6,59	93,41
ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o. o. ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa	16.11.2021	1	6,83	93,17
		2	6,90	93,10
		3	7,66	92,34
Wartość średnia			7,13	92,87

Sporządziła: Katarzyna Żęgota